



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0385/01/2008

ORYGINAL

Wyrób / product: **Pompy UM**

Zawierający / containing: żeliwo, mosiądz, stal nierdzewną, kauczuk modyfikowany, kompozyt Chester Metal Ceramiczny F prod. Chester Molecular Łomianki (na zamówienie)

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Pompy pokryte kompozytem Chester Metal Ceramiczny F przed oddaniem do użytku należy wysezonować do zaniku zapachu a następnie przepłukać wodą.

Wytwórca / producer:

Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o.
64-100 Leszno
ul. Fabryczna 15

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o.
64-100 Leszno
ul. Fabryczna 15

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-06-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2013-06-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 czerwca 2008

The date of issue of the certificate: 19th June 2008

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak
Dr Janusz Świątczak

mgr T. Prokopiuk